

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

DELEGATION DEPARTEMENTALE DE GIRONDE

 Pôle santé publique et santé environnementale,
service santé environnementale

Destinataires

 MONSIEUR LE PRESIDENT - SYNDICAT DES EAUX CASTETS EN DORTHE
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE COIMERES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SYNDICAT CASTETS EN DORTHE

Prélèvement	00214267	Commune	COIMERES
Unité de gestion	0041 SYNDICAT CASTETS EN DORTHE	Prélevé le :	mardi 11 juin 2019 à 13h10
Installation	UDI 000450 CASTETS-EN-DORTHE	par :	LABO LDAR24 - FAUCONNIER
Point de surveillance	S 0000004135 LIEU-DIT LE TIN	Type visite :	AU
Localisation exacte	LIEU-DIT AU TIN- MAISON N°12-		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	19 °C		25	
Bioxyde de chlore mg/L ClO ₂	<0,04 mg/L			
Chlore libre	<0,02 mg(Cl ₂)/L			

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306				
Type del'analyse :	Code SISE de l'analyse : 00217502		Référence laboratoire : INC/04446/1	

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère	<0,1 µg/L	0,5	
----------------------------	-----------	-----	--

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00214267)

Eau d'alimentation conforme à la limite de qualité en vigueur pour le paramètre mesuré.

Signé à Bordeaux le 26 juin 2019

Pour le Directeur, L'ingénieur d'études sanitaires principal



GISELE DEJEAN